

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCES-VERBAL N° 17-01638 L

et 1 annexe de 4 pages

MATERIAU présenté par : HEYTEX BRAMSCHE GmbH
HEYWINKELSTR.1
D-49565 BRAMSCHE DEUTSCHLAND
ALLEMAGNE

MARQUE COMMERCIALE : H5571-B991-BLO

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tissu à base de fibres polyester enduit sur les deux faces de PVC ignifugé dans la masse
Masse surfacique nominale : 850 g/m²
Epaisseur nominale : 0.65 mm
Coloris : Miscellaneous : face endroit noire et face envers blanche

RAPPORT D'ESSAI : N° 17-01638 E1-V1 du 04 juillet 2017

NATURE DES ESSAIS : Brûleur électrique

CLASSEMENT : **M 2**

Classement valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE des Produits de Construction.

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.


Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 04 juillet 2017

Direction Qualité Tests et Essais
Jean-Marc ORAISON



ACCREDITATION
N° 1-0101
PORTÉE
COMMUNIQUÉE
SUR DEMANDE